

ДЕКЛАРАЦІЯ про відповідність

1. Прилад або арматура/модель приладу або арматури:

- Котли опалювальні АОГВ-8 КС, АОГВ-8КСВ, АОГВ-10 КС, АОГВ-10 КСВ, АОГВ-10 КСС, АОГВ-10 КСВС, АОГВ-12 КС, АОГВ-12 КСВ, АОГВ-12 КСС, АОГВ-12 КСВС, АОГВ-16 КС, АОГВ-16 КСВ, АОГВ-16 КСС, АОГВ-16 КСВС, АОГВ-20 КС, АОГВ-20 КСВ, АОГВ-20 КСС, АОГВ-20 КСВС, АОГВ-25 КСС, АОГВ-25 КСВС, АОГВ-30 КСС, АОГВ-30 КСВС, АОГВ-50КС, АОГВ-96КС, АОГВ-50Э, АОГВ-100Э

(назва продукції, позначення типу, номер партії чи серійний номер)

2. Найменування та місцезнаходження виробника, у разі потреби - також його уповноваженого представника

Приватне акціонерне товариство "Завод "Маяк" (АТ "Маяк"), 63401, м. Зміїв, Харківської обл., вул. Залізнична, 120, код ЄДРПОУ 21189935

3. Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника.

Приватне акціонерне товариство "Завод "Маяк" (АТ "Маяк"), 63401, м. Зміїв, Харківської обл., вул. Залізнична, 120, код ЄДРПОУ 21189935.

4. Об'єкт декларації Котли опалювальні АОГВ-8 КС, АОГВ-8КСВ, АОГВ-10 КС, АОГВ-10 КСВ, АОГВ-10 КСС, АОГВ-10 КСВС, АОГВ-12 КС, АОГВ-12 КСВ, АОГВ-12 КСС, АОГВ-12 КСВС, АОГВ-16 КС, АОГВ-16 КСВ, АОГВ-16 КСС, АОГВ-16 КСВС, АОГВ-20 КС, АОГВ-20 КСВ, АОГВ-20 КСС, АОГВ-20 КСВС, АОГВ-25 КСС, АОГВ-25 КСВС, АОГВ-30 КСС, АОГВ-30 КСВС, АОГВ-50КС, АОГВ-96КС, АОГВ-50Э, АОГВ-100Э (категорія обладнання – І₂н) технічні характеристики згідно 2 додаткам, код ДКПП 25.21.12.

(ідентифікація приладу або арматури, яка забезпечує її простежуваність; може включати зображення, якщо це необхідно для ідентифікації зазначених приладу або арматури)(опис приладу або арматури)

5. Об'єкт декларації відповідає вимогам технічних регламентів

-Технічному регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі (ПКМУ від 04.07.2018р. № 814)

-Технічному регламенту водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі (ПКМУ від 27 серпня 2008 р. N 748)

6. ДСТУ prEN 483:2003 Котли газові центрального опалення. Котли типу С з номінальною тепловою потужністю не більше ніж 70 кВт (prEN 483:1998, IDT); ДСТУ EN 297:2005 Котли газові центрального опалення. Котли типу В11 і В11BS з атмосферними пальниками номінальною тепловою потужністю не більше 70 кВт (EN 297:1994/A5:1998, IDT). Зміна № 5:2019

(назва нормативних документів, Посилання на відповідні стандарти з переліку національних стандартів, що були застосовані, або посилання на інші технічні специфікації, стосовно яких декларується відповідність.)

7. Призначений орган з оцінки відповідності ТОВ "НПІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ", 61058, м. Харків, вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, код ЄДРПОУ 34953219

(найменування, ідентифікаційний номер згідно з реєстром призначених органів)

виконав дослідження та випробування продукції

(опис виконаних дій)

і видав сертифікат експертизи типу № UA.T.060.0552/2-21 від 16.08.2021 до 15.08.2027 р.

(деталі, включаючи дату, у разі потреби інформацію про строк та умови дії сертифіката)

8. Для арматури повинні бути інструкції щодо вмонтування в прилад або складання приладу з метою сприяння дотриманню суттєвих вимог, що застосовуються до готових приладів.

Підписано від імені та за дорученням Приватне акціонерне товариство "Завод "Маяк" (АТ "Маяк")

Ген. директор Муштай І.С.
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)



м. Харків, 16.08.2021 р.
(місце та дата видачі)

1 Додаток до декларації

Котли опалювальні АОГВ-8 КС, АОГВ-8КСВ, АОГВ-10 КС, АОГВ-10 КСВ, АОГВ-10 КСС, АОГВ-10 КСВС, АОГВ-12 КС, АОГВ-12 КСВ, АОГВ-12 КСС, АОГВ-12 КСВС, АОГВ-16 КС, АОГВ-16 КСВ, АОГВ-16 КСС, АОГВ-16 КСВС, АОГВ-20 КС, АОГВ-20 КСВ, АОГВ-20 КСС, АОГВ-20 КСВС, АОГВ-25 КСС, АОГВ-25 КСВС, АОГВ-30 КСС, АОГВ-30 КСВС, АОГВ-50КС, АОГВ-96КС, АОГВ-50Э, АОГВ-100Э (категорія обладнання – І₂Н):

Найменування параметру	Од. вим іру	АОГВ-										
		8 КС 8 КСВ	10КС 10КСВ	10КСС 10КСВС	12КС 12КСВ	12КСС 12КСВС	16КС 16КСВ	16КСС 16КСВС	20КС 20КСВ	20КСС 20КСВС	25КСС 25КСВС	30КСС 30КСВС
Номінальна теплопродуктивність, ±10 %	кВт	8	10		12		16		20		25	30
Вид палива		Природний газ										
Номінальний тиск газу	Па	1274 ⁺¹⁰⁰										
Витрата газу (при t = 0 °С, Р _{атм} = 760 мм рт. ст.), ±10%	м³/ч	0,9	1,12		1,35		1,8		2,24		2,8	3,36
Габаритні розміри, не більше: ширина	мм	350	350	270	350	320	400	390	400	450	510	660
довжина	мм	345	395	500	450	500	480	500	545	500	500	500
висота	мм	800	820	805	820	805	820	805	840	805	805	805
Маса котла, не більше	кг	40	46		53		63		72		85	100

Ген. директор Муштай І.С.
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)



підпис)

